



**DEMANDEUR :**

ADMINISTRATION COMMUNALE  
Madame BAAR Aline  
Employée d'administration  
Rue du Chaudfour, 108  
6860 LEGLISE

Liège, le 17 octobre 2012

**RAPPORT D'ANALYSE : E/12 2994**

**DEMANDE :**

Objet : analyse microbiologique d'un échantillon d'eau de distribution

Date : 12/10/2012.

Référence : D12/10/2012.

**PRELEVEMENT(S) :**

1 échantillon prélevé par nos soins le 12/10/2012.

Identification : tableau I.

Réception au laboratoire : 12/10/2012.

**Dossier traité** : du 12/10/2012 au 17/10/2012.

**Résultats** : tableau II.

Département Qualité

I. HUBIN

po Directrice du laboratoire

N. PEETERS

ENTRE LE

19 OCT. 2012

ADM. COMMUNALE DE LEGLISE

**TABLEAU I : Identification échantillon(s).**

REF. LABO	REF. CLIENT	SITE	ENDROIT	DESCRIPTION
01-0	Zone 1: Assenois, Ebly, Les Fossés, Thibessart	A.C. de Légglise	Ecole d'Ebly, rue Saint- Martin – Robinet cuisine	eau de distribution limpide, incolore

**TABLEAU II: Résultats.**

01-0 : Zone 1: Assenois, Ebly, Les Fossés, Thibessart

PARAMETRES	RESULTATS	UNITES	VALEURS PARAMÉTRIQUES (*)		METHODES
			INDICATIVES	IMPERATIVES	
Germes aérobies totaux à 22°C (#)	> 300	/ml	(**)	-----	IME-OPA-800
Bactéries coliformes (#)	> 100	/100ml	0	-----	IME-OPA-802/2
Escherichia coli (#)	48	/100ml	-----	0	IME-OPA-802/2
Entérocoques intestinaux (#)	20	/100ml	-----	0	IME-OPA-804

(\*) Valeurs maximales admissibles selon Art. D.185 du Code de l'eau – Annexe réglementaire 31.

(\*\*) Les résultats doivent être acceptables pour le consommateur, être comparés aux précédents et ne subir aucun changement anormal dans le temps.

(#) : Essai accrédité

**REMARQUES :**

Le laboratoire est accrédité BELAC pour le prélèvement ponctuel des eaux de piscine et des eaux de distribution au robinet.

Ce rapport ne concerne que les objets soumis aux essais.

Le présent document ne peut être reproduit, sinon en entier, sans accord du laboratoire.

Les incertitudes de mesures (pour les paramètres accrédités), les procédures d'essais et le rapport d'échantillonnage le cas échéant sont disponibles sur simple demande.

Sauf demande écrite du client, les échantillons seront éliminés :

- immédiatement pour les échantillons soumis à l'analyse microbiologique

- 10 jours ouvrables après l'envoi du rapport pour les échantillons soumis aux autres analyses.

Dans le cas d'analyse d'eau de piscine, un tableau récapitulatif des résultats se trouve en annexe du présent rapport .