

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

COMMUNE DE LEGLISE
 A l'attention de Madame Aline BAAR
 Rue du Chaudfour, 2
 B-6860 LEGLISE

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0308/00024

Date du rapport : 03.11.25

Numéro d'identification : **25/LA07406-01**
 Date de réception : 13.10.25
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Dimitri VAES
 Date d'échantillonnage : 13.10.25
 Procédure d'échantillonnage : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)
Description du laboratoire : "ZLEGLISE4 - Louftémont - Rue des Eaux Bonnes, 8"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	14.10.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	14.10.25
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	14.10.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	17.10.25
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	14.5 °C	25	Méthode interne ¹	13.10.25
pH (In Situ)	7.6	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	13.10.25
conductivité à 20°C (In Situ)	300 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	13.10.25
<u>Substances indésirables :</u>				
ammonium (NH4)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	14.10.25
nitrates (NO3)	8.9 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	16.10.25
nitrites (NO2)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	16.10.25

¹ Méthode accréditée.

1/6

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0308/00024

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>Minéraux et métaux :</u>				
plomb (Pb)	2.2 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.10.25
chrome (Cr)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.10.25
cuivre (Cu)	64 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.10.25
fer (Fe)	40 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.10.25
nickel (Ni)	1.7 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.10.25
zinc (Zn)	91 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.10.25
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	56 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	14.10.25
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	14.10.25
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	14.10.25
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	14.10.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	14.10.25

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

2/6

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0308/00024

Numéro d'identification : **25/LA07406-02**
 Date de réception : 13.10.25
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantilleur : Dimitri VAES
 Date d'échantillonnage : 13.10.25
 Procédure d'échantillonnage : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9
Description du laboratoire : "ZLEGLISE5 - Witry - Rue d'Everlange, 27"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
turbidité	2.1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	14.10.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	17.10.25
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	14.10.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	14.10.25
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	14.0 °C	25	Méthode interne ¹	13.10.25
pH (In Situ)	6.8	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	13.10.25
conductivité à 20°C (In Situ)	76 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	13.10.25
<u>Substances indésirables :</u>				
nitrites (NO2)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	17.10.25
nitrates (NO3)	3.7 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	17.10.25
ammonium (NH4)	0.03 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	14.10.25
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	5 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	14.10.25
	nombre estimé		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<3 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	14.10.25
	présence		NF EN ISO 9308-1 ¹	
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	14.10.25

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0308/00024

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	14.10.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	14.10.25

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, le(s) résultat(s) apparaissant en gras ci-dessus ne répond(ent) pas aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0308/00024

Numéro d'identification : **25/LA07406-03**
 Date de réception : 13.10.25
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantilleur : Dimitri VAES
 Date d'échantillonnage : 13.10.25
 Procédure d'échantillonnage : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9
Description du laboratoire : "ZLEGLISE1 - Eby - Rue Saint Martin, 50 (Ecole primaire) "

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	14.10.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	14.10.25
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	14.10.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	17.10.25
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	13.5 °C	25	Méthode interne ¹	13.10.25
pH (In Situ)	6.1	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	13.10.25
conductivité à 20°C (In Situ)	580 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	13.10.25
<u>Substances indésirables :</u>				
ammonium (NH4)	0.03 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	14.10.25
nitrates (NO3)	19 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	17.10.25
nitrites (NO2)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	17.10.25
<u>Minéraux et métaux :</u>				
plomb (Pb)	1.7 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.10.25
chrome (Cr)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.10.25
cuivre (Cu)	266 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.10.25
fer (Fe)	12 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.10.25
nickel (Ni)	3.8 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.10.25
zinc (Zn)	42 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.10.25

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0308/00024

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	<3 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	14.10.25
.	présence		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	14.10.25
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	14.10.25
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	14.10.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	14.10.25

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, le(s) résultat(s) apparaissant en gras ci-dessus ne répond(ent) pas aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

Résultats validés électroniquement par : **Gaëtan LEROY**
 Directeur technique

Cette validation est une signature électronique, elle est réalisée conformément aux exigences du référentiel ISO 17025

¹ Méthode accréditée.

6/6

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.